Einphasen – Aufsteckstromwandler **für Verrechnungszwecke mit PTB – Bauartzulassung,** nach IEC 61869 / 1+2; DIN VDE 0414, Maße nach DIN 42600-2, Bemessungsbetriebsspannung 1,2 kV, therm. Nenndauerstrom Icth = 1,2 x I_N, therm. Nennkurzzeitstrom Ith = 60xI_N, Isolierstoffklasse E., Nenn-Frequenz: 50Hz.

Genauigkeitsklasse: 0,5 / 0,5s / 0,2 / 0,2s
Primärer Bemessungsstrom: _____A
Schienenabmessungen: ____x____mm
Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A oder 1A
Bemessungsleistung: _____VA
Stromwandler mit schraubenloser Anschlusstechnik – Federzugklemme „Cage Clamp®“, Anschlussmöglichkeit (Front oder Top) für massive und flexible Leiter, max. 4mm² Aderendhülsen können entfallen, wartungsfreie, gas-dichte Verbindung, UL zertifiziert, Zertifikat-Nr. 20100426E336996

z. B. Stromwandler-Typ **ECTB** _____

Hersteller: **MBS AG** , oder gleichwertig. Liefern und betriebsfertig montieren.

Gewähltes Produkt

Hersteller: _____Typ:_____